Komunikat nr 13/2026 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 26.11.2026r. o badaniach prób wody w miejscowości Sumina (Sumina PKP)

Szanowni Mieszkańcy,
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rybniku

ONS-HK.9027.717.2026
Rybnik, 2026-11-26

KOMUNIKAT NR 13/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że na podstawie częściowego sprawozdania z badań nr OL.9052.7/0033/26/0001-A z dnia 26.11.2026 r. próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 24.11.2026 r., ze strefy zaopatrzenia w wodę pochodzącej z ujęcia głębinowego w Suminie, dostarczającej 68,0 m^3/d wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaopatrującego budynek wielorodzinny, ul. Dworcowa 26A w Suminie (ok. 100 mieszkańców), której dostawcą i dystrybutorem jest PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, identyfikuje w ww. próbce wody obecność:
- bakterii grupy coli, wynik: 18±[11-29] jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml),
- Enterokoków jelitowych (paciorkowców kałowych), wynik: 3±[1-10] jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml),
w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia
woda nie nadaje się do spożycia
i do celów sanitarno - higienicznych



Uwaga:
Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Bakterie z grupy coli (tzw. bakterie wskaźnikowe):
- To szeroka grupa bakterii naturalnie występujących w środowisku – w glebie, wodzie, roślinach.
- Nie wszystkie są groźne dla zdrowia.
- Ich obecność w wodzie nie oznacza automatycznie zagrożenia zdrowotnego, ale sygnalizuje, że mogło dojść do pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody (np. poprzez przedostanie się zanieczyszczeń środowiskowych).

Enterokoki jelitowe (paciorkowce kałowe) -bytują w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Ich obecność w wodzie świadczy o zanieczyszczeniu fekaliami „starszym w czasie" niż w przypadku E. coli. Są bardziej odporne na chlorowanie i mogą przeżywać w wodzie dłużej. W przypadku wykrycia enterokoków woda jest nieprzydatna do spożycia.

Trwają działania mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), w związku z tym z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Wójt gminy Lyski wraz zarządcą wodociągu PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, ul. Damrota 8, 40-022 Katowice zapewni zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia o odpowiedniej jakości.

Powyższy Komunikat nr 13 obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że:
Komunikat nr 12 z dnia 18.11.2026 r. – jest nieaktualny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
dr inż. Michał Dudek
2026-11-26

Przypominamy, że Wójt Gminy Lyski zapewnia możliwość odbioru wody w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Lyski w Suminie przy ulicy Dworcowej 30 w godzinach pracy urzędu tj. 7-13 w piątek, w poniedziałek 7-17, natomiast w sobotę oraz niedzielę dyżur będą pełnić strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych w godzinach 8-10 oraz 15-17.
Prosimy o zgłaszanie się po wodę z własnymi zbiornikami (butelki, wiadra, baniaki).